

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управления МЧС России по Самарской области

Управление надзорной деятельности

(наименование территориального органа МЧС России)

Россия, 443100 г. Самара, улица Галактионовская, д. 193 тел. (846) 338-96-68, E-mail: UND163@mail.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности г.о. Кинель и м.р. Кинельский

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Самарской области

Россия, 446433, Самарская область, г.о. Кинель, ул. Суворова, д. 17, тел. (846) 2-18-56

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

г.о. Кинель
(место составления акта)

« 04 » марта 2014 г.
(дата составления акта)

14 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 22

по адресу/адресам: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Невская, 4 А
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Заместителя начальника Главного Государственного инспектора г.о. Кинель и м.р. Кинельский по пожарному надзору Смирнова Игоря Александровича № 22 от «03» февраля 2014 года.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая проверка в отношении: Государственного бюджетного
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа № 4 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель Самарской области (структурное подразделение детский сад комбинированного вида «Светлячок»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«07» февраля 2014 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 01 час 00 минут

«04» марта 2014 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 01 час 00 минут


(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 02 часа 00 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности г.о. Кинель и м.р. Кинельский

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): 07.02.2014г. 11 час. 00 мин. Уведомлены 04.02.2014 года 11 час. 00 мин. 

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: ---

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо проводившее проверку: Алексеев Алексей Владимирович – инспектор отдела НД

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),

г.о. Кинель и м.р. Кинельский УНД Главного управления МЧС России по Самарской

проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее

области (Государственный инспектор г.о. Кинель и м.р. Кинельский по пожарному надзору).

при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Ковалева Юлия Борисовна-заведующая структурным подразделением детский сад комбинированного вида «Светлячок»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуально

предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) характера нарушений; лиц, допустивших нарушения): (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности.	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Лицо, допустившее нарушение.
1	2	3	4
1.	В групповой ячейке № 9 второго этажа применяется отделка пола линолеумом с пожарной опасностью более класса КМ 2	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, п. 4; ст. 134 п. 7 таблица 3, таблица 28, таблица 29	Администрация г.о. Кинель Самарской области
2.	В групповой ячейке № 11 второго этажа применяется отделка пола линолеумом с пожарной опасностью более класса КМ 2	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, п. 4; ст. 134 п. 7 таблица 3, таблица 28, таблица 29	Администрация г.о. Кинель Самарской области
3.	В групповой ячейке № 7 второго этажа применяется отделка пола линолеумом с пожарной опасностью более класса КМ 2	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, п. 4; ст. 134 п. 7 таблица 3, таблица 28, таблица 29	Администрация г.о. Кинель Самарской области
4.	В групповой ячейке № 5 первого этажа применяется отделка пола линолеумом с пожарной опасностью более класса КМ 2	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, п. 4; ст. 134 п. 7 таблица 3, таблица 28, таблица 29	Администрация г.о. Кинель Самарской области
5.	В групповой ячейке № 1 первого этажа применяется отделка пола линолеумом с пожарной опасностью более класса КМ 2	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, п. 4; ст. 134 п. 7 таблица 3, таблица 28, таблица 29	Администрация г.о. Кинель Самарской области
6.	В групповой ячейке № 3 первого этажа применяется отделка пола линолеумом с пожарной опасностью более класса КМ 2	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, п. 4; ст. 134 п. 7 таблица 3, таблица 28, таблица 29	Администрация г.о. Кинель Самарской области
7.	В коридоре первого этажа применяется отделка пола линолеумом с пожарной опасностью более класса КМ 2	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, п. 4; ст. 134 п. 7 таблица 3, таблица 28, таблица 29	Администрация г.о. Кинель Самарской области
8.	В групповой ячейке № 2 первого этажа применяется отделка пола линолеумом с пожарной опасностью более класса КМ 2	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, п. 4; ст. 134 п. 7 таблица 3, таблица 28, таблица 29	Администрация г.о. Кинель Самарской области
9.	В спортивном зале первого этажа применяется отделка пола линолеумом с пожарной опасностью более класса КМ 2	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, п. 4; ст. 134 п. 7 таблица 3, таблица 28,	Администрация г.о. Кинель Самарской области

		таблица 29	
10.	В групповой ячейке № 6 первого этажа применяется отделка пола линолеумом с пожарной опасностью более класса КМ 2	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, п. 4; ст. 134 п. 7 таблица 3, таблица 28, таблица 29	Администрация г.о. Кинель Самарской области
11.	В групповой ячейке № 8 второго этажа применяется отделка пола линолеумом с пожарной опасностью более класса КМ 2	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, п. 4; ст. 134 п. 7 таблица 3, таблица 28, таблица 29	Администрация г.о. Кинель Самарской области
12.	В групповой ячейке № 10 второго этажа применяется отделка пола линолеумом с пожарной опасностью более класса КМ 2	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, п. 4; ст. 134 п. 7 таблица 3, таблица 28, таблица 29	Администрация г.о. Кинель Самарской области
13.	В групповой ячейке № 4 второго этажа применяется отделка пола линолеумом с пожарной опасностью более класса КМ 2	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, п. 4; ст. 134 п. 7 таблица 3, таблица 28, таблица 29	Администрация г.о. Кинель Самарской области
14.	В музыкальном зале стены отделаны деревянной рейкой	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, п. 4; ст. 134 п. 6, п. 8 таблица 3	Администрация г.о. Кинель Самарской области
15.	Двери кабинетов в коридоре первого этажа здания перекрывают пути эвакуации по коридору (фактически 0.45 см в свету). При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1, п.2 ч. 2; ст. 4, п. 3; ст.151. п. 1; СНиП 21-01-97* п. 6.26*; п.6.27. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 33	Администрация г.о. Кинель Самарской области
16.	Ширина дверного проема в коридоре первого этажа правого крыла здания фактически 0.77 см в свету. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1, п.2 ч. 2; ст. 4, п. 3; ст.151. п. 1; СНиП 21-01-97*; п.6.27. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 33	Администрация г.о. Кинель Самарской области
17.	В групповых ячейках первого и второго этажа предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек отсутствуют вторые эвакуационные выхода ведущие непосредственно наружу	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1, п.2 ч. 2; ст. 4, п. 3; ст.151. п. 1; СНиП 21-01-97*; п.6.12*.	Администрация г.о. Кинель Самарской области
18.	В спортивном зале предназначенного для одновременного пребывания более 10 чел отсутствует второй эвакуационный выход	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1, п.2 ч. 2; ст. 4, п. 3; ст.151. п. 1; СНиП 21-01-97*; п.6.12*.	Администрация г.о. Кинель Самарской области
19.	Высота ограждений лестниц в лестничной клетки	Федеральный закон № 123-ФЗ	Администрация г.о.

	менее 1.2 (фактически-110 и 65 см.)	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 п. 5.2.15	Кинель Самарской области
20.	Дверь отделяющая помещения прачечной от общего коридора первого этажа не имеет нормируемого предела огнестойкости	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 88 ч. 1, ч. 3.	Администрация г.о. Кинель Самарской области
21.	Выход из подвала не отделен от лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой первого типа	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1, п.2 ч. 2; ст. 4, п. 3; ст.151. п. 1; СНиП 21-01-97*; п. 6.9*	Администрация г.о. Кинель Самарской области
22.	Во всех пожарных шкафах пожарные рукава не присоединены к пожарным кранам	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 57	ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель Самарской области

выявлены не соответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): - _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, а именно: _____

Нарушений не выявлено:- _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимое органом Государственного пожарного надзора внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

✓ _____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного надзора: отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 22/1/1 от 04 марта 2014 года

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор отдела надзорной деятельности г.о. Кинель и м.р. Кинельский
УНД Главного управления
МЧС России по Самарской области –государственный инспектор г.о.
Кинель и м.р. Кинельский по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы **Алексеев Алексей Владимирович**

« 04 » марта 2014 г.



_____ (подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Алексеевка Ходаковская
Валентина Станиславовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

✓ _____ (подпись)

« 4 » марта 2014 г.