

Отдел надзорной деятельности городского округа Кинель и муниципальных районов Волжский
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
и Кинельский управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области

г. Самара
(место составления акта)

«16» декабря 2015 г.
(дата составления акта)
«11» час. «00» мин.
(время составления акта)

**Акт проверки органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 309**

По адресу/адресам: 446441, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Гагарина, д. 8
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 01 декабря 2015 г. № 309
(вид документа проведения проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Государственного
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица,
бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)
общеобразовательной школы № 4 п.г.т. Алексеевка городского округа Кинель Самарской области

Дата и время проведения проверки:

«08» декабря 2015 г. с 11 час. 20 мин. до 13 час. 20 мин. Продолжительность 2 часа 00 мин.

«16» декабря 2015 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: планируемая 9 рабочих дней, в период с 08 декабря 2015 г.
(рабочих дней/часов)
по 18 декабря 2015 г.; фактическая 7 рабочих дней, в период с 08 декабря 2015 г., по 16 декабря 2015 г., в том числе непосредственно на объекте (в организации (учреждении)) 2 часа. 00 мин., с 11 час. 20 мин. 08 декабря 2015 г. по 13 час. 20 мин. 08 декабря 2015 г.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности городского округа Кинель и муниципальных
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
районов Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Самарской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Титова Ирина Федоровна 04 декабря 2015 года 12 ч. 00 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а) проводившее проверку: Шубков Иван Анатольевич – старший инженер отдела

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должност. лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, Кинельский и муниципальные районы Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор городского об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский Самарской области по пожарному надзору)

При проведении проверки присутствовали: Титова Ирина Федоровна – и.о. директора ГБОУ
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, СОШ № 4 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель Самарской области
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п.п.	Характер нарушений	Положения (нормативных) правовых актов	Лицо(а), допустившее(ие) нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	Руководитель организации не организовал проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	устанавливается
2.	Руководитель организации не организовал проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	устанавливается
3.	В здании в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел. не предусмотрено (отсутствует) аварийное (эвакуационное) освещение.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 7.74 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».	устанавливается

4.	На путях эвакуации, для окраски стен и покрытия пола использован материал (краска, линолеум), на который не представлена техническая документация (сертификат пожарной безопасности и т.п.) показателей пожарной безопасности (опасности) материала (краски) покрытия (пола), свидетельствующей о допустимости применения данного материала (краски) покрытия (пола) на путях эвакуации.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 6.25 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	устанавливается
5.	На объекте защиты, имеющаяся система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделений пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ч. 7, ст. 83, Федерального Закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	устанавливается
6.	Автоматическая пожарная сигнализация в помещениях школы смонтирована не в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	устанавливается
7.	На объекте отсутствует исполнительная документация на системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре – далее АПС и СОУЭ).	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	устанавливается
8.	Питание электроприемников систем противопожарной защиты осуществляется не от самостоятельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), имеющего отличительную окраску.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 54 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.7 СП 6.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».	устанавливается

9.	Линии питания системы противопожарной защиты выполнен не огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 54 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1 СП 6.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»	устанавливается
10.	Автоматическая пожарная сигнализация выполнена не в соответствии с нормативными требованиями по пожарной безопасности, а именно: помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, не оборудовано аварийным освещением.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.55, п. 15.56 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 13.14.12 СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	устанавливается
11.	Автоматическая пожарная сигнализация выполнена не в соответствии с нормативными требованиями по пожарной безопасности, а именно: допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.15.14 СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	устанавливается
12.	Автоматическая пожарная сигнализация выполнена не в соответствии с нормативными требованиями по пожарной безопасности, а именно: в местах, где имеется опасность механического повреждения извещателей (помещение спортзала), не предусмотрены защитные конструкции, не нарушающие их работоспособности и эффективности обнаружения загорания.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.13 СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	устанавливается

13.	Автоматическая пожарная сигнализация выполнена не в соответствии с нормативными требованиями по пожарной безопасности, а именно: максимальное расстояние между извещателем и стеной, в помещении малого спортивного зала, составляет 4,9 м., что превышает максимальную величину (4,5 м.).	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального Закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «О требованиях пожарной безопасности»; п. 12.28, таблица 5 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 13.4.1, табл. 13.3 СП 5.13130.2009 Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	устанавливается
14.	Автоматическая пожарная сигнализация выполнена не в соответствии с нормативными требованиями по пожарной безопасности, а именно: расстояние между дымовыми пожарными извещателями в помещениях фойе 1-го, 2-го этажей более 4,5 м. по факту 7 м. и 8,1 м. соответственно.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального Закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «О требованиях пожарной безопасности»; п. 13.1 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 14.1 СП 5.13130.2009 Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	устанавливается
15.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнена не в соответствии с нормативными требованиями по пожарной безопасности, а именно: в помещениях обеденного зала над одним из эвакуационных выходов отсутствует световой оповещатель «Выход».	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 54 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3 СП 3.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	устанавливается

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

✓ Александр
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 16.12.2015 № 309/1/1, определение от 16.12.2015

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Титова Ирина Федоровна – и.о. директора ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

Самарской области «ДК «Дружба»
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«16» декабря 2015 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)