

**Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193, тел. (846)338-96-06, E-mail: gu\_mchs@samtel.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности г.о. Кинель и м.р. Волжский и Кинельский

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

443099, г. Самара, ул. Крупской, 16, тел. (846)332-59-07, E-mail: OGPN\_Voljskiy@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 309/1/1  
по устранению нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия,  
общеобразовательная школа № 4 п.г.т. Алексеевка городского округа Кинель Самарской  
области  
имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнении распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора  
(наименование органа ГПН)

городского округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский Самарской области по пожарному надзору - начальника отдела надзорной деятельности городского округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области по пожарному надзору от «01» декабря 2015 года № 309, ст. 6 Федерального Закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч 20 мин. «08» декабря 2015г. по 11 ч 00 мин. «16» декабря 2015г. проведена внеплановая проверка старшим инженером отдела надзорной деятельности городского округа Кинель и муниципальных

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного

районов Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности и профилактической  
инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)  
работы Главного управления МЧС России по Самарской области - государственным  
инспектором городского округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский  
Самарской области по пожарному надзору капитаном внутренней службы Шубковым  
Иваном Анатольевичем на территории Государственного бюджетного общеобразовательного  
учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 4 п.г.т. Алексеевка  
городского округа Кинель Самарской области, по адресу: 446441, Самарская область, г.о.  
Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Гагарина, д. 8

совместно с и.о. директора Титовой Ириной Федоровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Препинанция	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены.	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполненные)
1.	2.	3.	4.	5.

1.	Руководитель организации не организовал проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	15.04.2016	
2.	Руководитель организации не организовал проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	15.04.2016	
3.	В здании в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел. не предусмотрено (отсутствует) аварийное (эвакуационное) освещение.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 7.74 СНИП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».	15.04.2016	
4.	На путях эвакуации, для окраски стен и покрытия пола использован материал (краска, линолеум), на который не представлена техническая документация (сертификат пожарной безопасности и т.п.) показателей пожарной безопасности (опасности) материала (краски) покрытия (пола), свидетельствующей о допустимости применения данного материала (краски) покрытия (пола) на путях эвакуации.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 6.25 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	15.04.2016	
5.	На объекте защиты, имеющаяся система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделений пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ч. 7, ст. 83, Федерального Закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	15.04.2016	
6.	Автоматическая пожарная сигнализация в помещениях школы смонтирована не в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 с. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации	15.04.2016	

		Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.		
7.	На объекте отсутствует исполнительная документация на системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре – далее АПС и СОУЭ).	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	15.04.2016	
8.	Питание электроприемников систем противопожарной защиты осуществляться не от самостоятельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), имеющего отличительную окраску.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 54 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.7 СП 6.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».	15.04.2016	
9.	Линии питания системы противопожарной защиты выполнены не огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 54 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1 СП 6.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»	15.04.2016	
10.	Автоматическая пожарная сигнализация выполнена не в соответствии с нормативными требованиями по пожарной безопасности, а именно: помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, не оборудовано аварийным освещением.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.55, п. 15.56 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 13.14.12 СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	15.04.2016	
11.	Автоматическая пожарная сигнализация выполнена не в соответствии с нормативными требованиями по пожарной безопасности, а именно: допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.15.14 СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	15.04.2016	

12.	Автоматическая пожарная сигнализация выполнена не в соответствии с нормативными требованиями по пожарной безопасности, а именно: в местах, где имеется опасность механического повреждения извещателей (помещение спортзала), не предусмотрены защитные конструкции, не нарушающие их работоспособности и эффективности обнаружения загорания.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.13 СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	15.04.2016	
13.	Автоматическая пожарная сигнализация выполнена не в соответствии с нормативными требованиями по пожарной безопасности, а именно: максимальное расстояние между извещателем и стеной, в помещении малого спортивного зала, составляет 4,9 м., что превышает максимальную величину (4,5 м.).	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального Закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «О требованиях пожарной безопасности»; п. 12.28, таблица 5 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 13.4.1, табл. 13.3 СП 5.13130.2009 Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	15.04.2016	
14.	Автоматическая пожарная сигнализация выполнена не в соответствии с нормативными требованиями по пожарной безопасности, а именно: расстояние между дымовыми пожарными извещателями в помещениях фойе 1-го, 2-го этажей более 4,5 м. по факту 7 м. и 8,1 м. соответственно.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального Закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «О требованиях пожарной безопасности»; п. 13.1 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 14.1 СП 5.13130.2009 Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	15.04.2016	
15.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнена не в соответствии с нормативными требованиями по пожарной безопасности, а именно: в помещениях обеденного зала над одним из эвакуационных выходов отсутствует световой оповещатель «Выход».	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 54 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3 СП 3.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	15.04.2016	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;  
руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов местного самоуправления;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе  
руководители организаций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

  
(подпись)

Старший инженер отдела надзорной деятельности городского  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)  
округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Самарской области –  
государственный инспектор городского округа Кинель и муниципальных  
районов Волжский и Кинельский Самарской области по пожарному надзору  
капитан внутренней службы  
Шубков Иван Анатольевич



«16» декабря 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)  
«16» 12 2015 г.

И.о. директора ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Алексеевка  
(должность)  
г.о. Кинель Самарской области Титова И.Ф.  
(фамилия, инициалы)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору